

Høringssvar vedrørende nyt støjnotat i forbindelse med placering af Firkløveret

Kære Børne- og Skoleudvalg, Byråd og forvaltning,

Tak for muligheden for at afgive høringssvar til det supplerende arbejde med støjforholdene ved en mulig placering af det nye Firkløveret på Sportsvej.

Når Allerød Kommune arbejder med sloganet *”Tæt på hinanden – tæt på naturen”*, må kommunen også sikre, at udelivet i den nye institution Firkløveret bliver en sundhedsmæssig forsvarlig del af hverdagen. Ved placering af Firkløveret på Sportsvej har vi i forældrebestyrelsen fortsat bekymringer over de langvarige sundhedspåvirkninger fra støjudsættelse.

Forældrebestyrelsen bakker fortsat op om placeringen på Sportsvej, under forudsætning af at politikerne arbejder videre med at nedbringe støjpåvirkningen på de primære udendørs opholds- og legearealer til under 53 dB Lden¹. Med afsæt i WHO’s sundhedsbaserede anbefalinger for eksponering for vejtrafikstøj, anbefaler vi på det kraftigste, at der afsættes midler til at reducere støjen, så den videre projektering kan prioritere områder, hvor børn og medarbejdere opholder sig gennem længere tid. Dette gælder hele legepladsområdet herunder også aktivitetsarealer, der ligger længere væk fra bebyggelsen. For indgangs-, renovationsområde, parkering og øvrige arealer med kortvarigt ophold, mener vi dog ikke, at de samme støjmæssige krav skal gælde.

På baggrund af det fremlagte støjnotat af 3. august 2026 anbefaler forældrebestyrelsen, at scenarie 3 indgår som udgangspunkt for den videre projektering, herunder *både* den lokale støjafskærmning ved institutionen og den yderligere afskærmning mod Kollerødvej. Vi vil understrege, at effekten som støjafskærmningen ved Kollerødvej opnår – nemlig at yderligere 300 m² udendørsområde sænkes til 53 dB – er en betydelig forbedring, som klart taler for også at opsætte støjafskærmning her.

Forældrebestyrelsen ønsker desuden særlig opmærksomhed på støjforholdene i krybberum og andre områder, hvor de yngste børn sover. Ifølge WHO er et støjniveau over 45 dB under søvn koblet til negative påvirkninger af søvnen². Søvn styrker børnenes indlæring, vækst, immunforsvar og psyke³. Derfor anbefaler vi, at politikerne i den nye projektering af byggeriet opstiller et tydeligt støjmæssigt kvalitetsmål for krybberummene, og at rådgiverne dokumenterer, hvordan støjniveauet her kommer under 45 dB. Det kan f.eks. ske gennem hensigtsmæssig placering af krybberummene samt relevante facade-, konstruktions- og materialeløsninger.

Vi håber, at disse anbefalinger kan indgå konstruktivt i det videre arbejde mellem Byrådet, udvalgene, forvaltningen, og institutionens brugere. Vi bidrager naturligvis gerne til videre dialog.

Venlige hilsener,

Forældrebestyrelsen i Engholmklyngen

¹ WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018), s. xvi
<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/f53c45ba-11d3-4502-a424-c1cf49f5a053/content>

² WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018), s. xvi
<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/f53c45ba-11d3-4502-a424-c1cf49f5a053/content>

³ BUPL (2009) <https://bupl.dk/boern-unge/find-artikler/boern-skal-sove-ad-libitum>